

	PROCEDIMIENTO: VERIFICACION Y GENERACION DEL PRODUCTO	Código: R.DV.DLNV.GEN/QCA.01
		Fecha Formato: 07.01.2011
		Versión Formato: 04
		Página: 1 de 1
REGISTRO	CERTIFICADO DE ENSAYE	

CERTIFICADO DE ENSAYE N° 0389 / 129.3

Se informa los resultados del análisis de sellante de juntas de aplicación en caliente Dynaflex 9002, enviado a Laboratorio Nacional de Vialidad por el Sr. Milton Quispe A. del Área de Pavimentación y Conservación Vial de la Empresa Dynal Industrial S.A. mediante Carta del 24.02.2017 dirigida a Ingeniero Jefe Laboratorio Nacional de Vialidad Sr. Victor Roco.

Empresa : Dynal Industrial S.A.
Cliente : Sr. Milton Quispe A. - Área de Pavimentación y Conservación Vial
RUT : 92.264.000-9
Dirección : Avenida 5 de Abril 4534 - Estación Central
Teléfono : 22 478 2000
email : mquispe@dynal.cl; info@dynal.cl
Región : Metropolitana
Referencia : Orden de Compra N° 55367 del 14.03.2017

Ensaye : **Sello de Juntas de Hormigón tipo aplicación en caliente para Pavimentos de Hormigón y Asfálticos.**
Nombre del Sello : Dynaflex 9002

Ensayes	Resultados de Ensayes	Especificación 8.701.3 Volumen 8 Manual de Carreteras
Análisis N°	1	
Fecha recepción muestra LNV	28.02.2017	
Fecha de Confección	03.04.2017	
Penetración Cono, 25°C, 150 grs, 5 s, (0,1 mm)	42	Máx. 130
Resiliencia, 25°C (%)	70	Mín. 60
Flujo 70°C, 5 hrs, (mm)	0	No debe fluir

Ligazón
4 Hrs, 3.125 mm/hr, - 5 °C, 3 Ciclos

Cumple

Si en algún instante durante el procedimiento de ensaye, el desarrollo de una grieta, separación u otra abertura en algún punto esté sobre 6,5 mm de profundidad, en el sellante o entre el sellante y el mortero, constituirá una falla de la probeta. El total de las tres muestras debe satisfacer estos requisitos para ligazón

NOTA : Estos resultados corresponden solo a la muestra ensayada y no constituyen certificación del producto.


RAUL MONTES SOLAR
Ing. Jefe Subrogante
Laboratorio Nacional Vialidad

LA FLORIDA, 30 JUN 2017

POP/rrf
Distribución:
- Sr. Milton Quispe / Área de Pavimentación y Conservación Vial - Dynal Industrial S.A.
- Contabilidad LNV
- Química
- Archivo
N° Proceso: 10693536
Fecha Digitación: 22.06.2017
ID: 0386

Proceso N° 11048960 /
Laboratorio Nacional de Vialidad